



# ANLAGENBUCH TRINKWASSERANLAGE

[www.anro-hygiene.de](http://www.anro-hygiene.de)



EINFACH  
sauberes Wasser



SICHER  
für Leib, Leben und Installation



NACHHALTIG  
hält länger

## Angaben zum Objekt:

Baujahr:

Wieviel Personen wohnten **maximal** in dem Objekt:

Wieviel Personen wohnen **heute** in dem Objekt:

Ist die Anlage stark verändert worden  ja  nein

Betreiber:	Eigentümer:	Träger:
------------	-------------	---------

Wasserversorger:  Telefon:

Gesundheitsamt:  Telefon:

Sanitärunternehmen:  Telefon:

Trinkwasserlabor:  Telefon:

Probenehmer:  Telefon:

TW-verantw. Haustechniker:  Telefon:

Anlagenbuch vorhanden?  ja  nein

Incl. Anlagenbeschreibung, Revisionspläne, Baumusterzertifikate  ja  nein

Wartungsplan TW vorhanden?  ja  nein

Anlage unterliegt der TW-Verordnung?  ja  nein

Kennzeichnung Strömungsrichtung Kalt- und Warmwasser  ja  nein

Dämmung aller TW-Leitungen  ja  nein

Einweisung der Mitarbeiter?  ja  nein

Termin der letzten / nächsten Beprobung:

Wie hoch ist der jährliche Kaltwasserverbrauch?

Wie hoch ist der jährliche Warmwasserverbrauch?

Ist die Anlage nach a.a.R.d.t. errichtet  ja  nein

## Wurden Auffälligkeiten oder Änderungen festgestellt?

Geruch, Geschmack, Verfärbung, Schleim  ja  nein

Korrosion, Materialermüdung, Ablagerung  ja  nein

Temperatur, Nutzverhalten, Stagnation  ja  nein

Mikrobiologisch (durch Beprobung) Wenn  ja  nein

ja, genauere Beschreibung:

Material der Kaltwasserinstallation (Trinkwasser kalt / PWC)  Kupfer  Kunststoff  verzinktes Eisen  Edelstahl  sonstiges

Anzahl der Trinkwasser- Hauseinführungen:  deren Durchmesser:

Herkunft des Wassers für den täglichen Gebrauch

Wasserversorger  ja  nein

Brunnen  ja  nein

Sonstiges (wenn ja, bitte beschreiben)  ja  nein

Letzter Tausch der Perlatoren:

Probenahmestellen in Zirkulation  ja  nein

in Warmwasser  ja  nein

in Kaltwasser  ja  nein

Thermometer am Zirkulationsrücklauf:  ja  nein

Letzter Tausch der Perlatoren:

Anzahl der Steigstänge

Ventile für Strangabgleich vorhanden?

Hydraulischer Abgleich durchgeführt von (mit Datum):

kaum genutzte Zapfstellen vorhanden?  ja  nein



**Umsetzung von Sofortmaßnahmen:**

Effektive Sofortmaßnahmen zur Abwehr der Gefahr setzen wir umgehend um. Die Anmeldung der Maßnahmen und die Kommunikation mit dem Gesundheitsamt kann von uns übernommen werden.



**Umlagefähiges Wartungskonzept**

Umlagefähiges Wartungskonzept zur Aufrechterhaltung mikrobiologisch einwandfreier hygienischer Trinkwasser-Installationen.

Gemeinsam erarbeiten wir ein Wartungskonzept.



**Filter-Wechsel-Service:**

Für Immobilien ab 30 Wohneinheiten bieten wir eine bundesweite Pauschale für diesen Service an.

Enthalten ist die Anfahrt, der Filter, die Montage, die Entsorgung des Altfilters und die Dokumentation.



**TRINKWASSER-APP:**

Besonders die Do-It-Yourself-Bestandsaufnahme ist ein oft genutztes Tool der kostenlosen TRINKWASSER-APP. Weitere Informationen finden Sie auf der linken Seite dieser Broschüre und in der App.



**Risikoabschätzung / Gefährdungsanalyse:**

Unsere Analysen, Berichte und Einschätzungen sind qualitativ hochwertig, werden kurzfristig erstellt und sind bundesweit von den Gesundheitsämtern anerkannt.



**ANRO-Zert Schulungen**

Schulungen für Facility Manager/ für Betreiber aus der Immobilienwirtschaft nach VDI 6023

ZERTIFIZIERUNG ZUM EXPERTEN DER MBS

VDI/ DVGW 6023 KAT. A

Zentrale Wassererwärmung?  ja  nein

Dezentrale Wassererwärmung?  ja  nein

Fernwärmeversorgung  ja  nein

Material der Warmwasser-Installation T(rinkwasser warm / PWH)

Kupfer  
 Kunststoff  
 verzinktes Eisen  
 Edelstahl  
 sonstiges

Material Speicher  Emaille  
 Edelstahl  
 Kunststoff

Opferanode notwendig  ja  nein

Letzte Inspektion der Anode

Erdung des Speichers vorhanden?  ja  nein

Zirkulation vorhanden?  ja  nein

Wie lange läuft die Zirkulation  24 Std.  unter 16 Stunden

Trinkwasser Ausdehnungsgefäß vorhanden?  ja  nein


Anlage hydraulisch abgeglichen?  ja  nein

Energetisch sinnvoll 60°C möglich?  ja  nein

Wird die 60°C / 55°C –Regel eingehalten?  ja  nein

Vorlauftemperatur: Rücklauftemperatur:

Verbrühungsschutz vorhanden?  ja  nein



Platzieren Sie hier Ihren Wartungsaufkleber

HAUSEINGANG		Inspektion	Wartung
<input type="checkbox"/>	Absperrarmatur	erledigt	jährlich
<input type="checkbox"/>	Rückflussverhinderer	erledigt	jährlich
<input type="checkbox"/>	Filter - rückspülbar	2 monatlich	halb jährlich*
<input type="checkbox"/>	Filter mit Einsatz	2 monatlich	halb jährlich*
<b>KALTWASSERLEITUNG (Trinkwasser kalt / PWC)</b>			
<input type="checkbox"/>	Verteiler mit Armaturen	erledigt	jährlich
<input type="checkbox"/>	Dämmung	erledigt	jährlich
<b>WARMWASSERLEITUNG (Trinkwasser warm / PWH)</b>			
<input type="checkbox"/>	Trinkwassererwärmer	erledigt	jährlich * Herst.-empf.
<input type="checkbox"/>	Verteiler + Armaturen	erledigt	jährlich
<input type="checkbox"/>	Wärmetauscher	1/2 jährlich	1/2 jährlich
<input type="checkbox"/>	Ausdehnungsgefäß	erledigt	jährlich
<input type="checkbox"/>	Dämmung	erledigt	jährlich
<b>ZIRKULATION (Trinkwasser Zirkulation / PWH-C)</b>			
<input type="checkbox"/>	Strang-Regulierventil	erledigt	jährlich
<input type="checkbox"/>	Verteiler und Armaturen	erledigt	jährlich
<input type="checkbox"/>	Pumpe	erledigt	jährlich
<input type="checkbox"/>	Temp.-Begrenzer	erledigt	jährlich
<input type="checkbox"/>	Dämmung	erledigt	jährlich
<b>SICHERHEITSEINRICHTUNG</b>			
<input type="checkbox"/>	Freier Auslauf	erledigt	jährlich
<input type="checkbox"/>	Rohrunterbrecher	erledigt	jährlich
<input type="checkbox"/>	Rohrtrenner	erledigt	*halbjährlich
<input type="checkbox"/>	Rückflussverhinderer	erledigt	jährlich
<input type="checkbox"/>	Sicherheitsventile	erledigt	halbjährlich jährlich
<b>Wasserbehandlung</b>			
<input type="checkbox"/>	Dosieranlage	erledigt	monatlich jährlich
<input type="checkbox"/>	UV-Desinfektionsanlage	erledigt	* Herst.-empf * Herst.-empf.
<input type="checkbox"/>	Kalkreduktion	erledigt	monatlich jährlich
<input type="checkbox"/>	Enthärtung	erledigt	monatlich jährlich
<input type="checkbox"/>	sonstiges	erledigt	
<b>VERBRAUCHSEINRICHTUNGEN</b>			
<input type="checkbox"/>	Einhebelmischer	erledigt	jährlich
<input type="checkbox"/>	Zweigriffarmatur	erledigt	jährlich
<input type="checkbox"/>	autom. Spülarmatur	erledigt	monatlich 1/2 jährlich
<input type="checkbox"/>	Thermostatarmaturen	erledigt	jährlich
<input type="checkbox"/>	Selbstschlussventile	erledigt	jährlich
<input type="checkbox"/>	Perlatoren	erledigt	jährlich
* Herstellerangaben beachten	Heizungsfüllung	erledigt	jährlich
	sonstiges	erledigt	



## DIE TRINKWASSER HOTLINE

☎ 0800 80 800 60

WIR SIND DER ZUVERLÄSSIGE PARTNER FÜR DIE SICHERHEIT IM BETRIEB VON TRINKWASSERANLAGEN.

ZUR VORBEUGUNG UND IM ERNSTFALL, SIND WIR SOFORT FÜR SIE DA.

## KOSTENLOSE TRINKWASSER-APP

Oftmals sind es nur Kleinigkeiten, die zu einer Überschreitung der Grenz- oder technischen Maßnahmenwerte führen. Leerstand, falsche Einstellungen, oder technische Kleinigkeiten, die einfach und schnell behoben werden können.


Mit unserer Do-It-Yourself-Besandsaufnahme werden diese Kleinigkeiten auffällig und können frühzeitig behoben werden.

Nutzen Sie die kostenlose TRINKWASSER-APP, unter dem Button 1.2.3 Legionellen-frei gelangen Sie zu dem Menü „DIY-Bestandsaufnahme“. Füllen Sie die Felder aus und Sie erhalten ein Feedback von unseren Experten und Sachverständigen.




Online Terminbuchung

auf [www.anro-hygiene.de](http://www.anro-hygiene.de)  
für Telefon-Termine, Vor Ort Termine und Schulungen



Platzieren Sie hier Ihren Wartungsaufkleber

Platzieren Sie hier Ihren Wartungsaufkleber



HAUSEINGANG		Inspektion	Wartung
<input type="checkbox"/> erledigt	Absperrarmatur		jährlich
<input type="checkbox"/> erledigt	Rückflussverhinderer		jährlich
<input type="checkbox"/> erledigt	Filter - rückspülbar	2 monatlich	halb jährlich*
<input type="checkbox"/> erledigt	Filter mit Einsatz	2 monatlich	halb jährlich*

KALTWASSERLEITUNG (Trinkwasser kalt / PWC)		Inspektion	Wartung
<input type="checkbox"/> erledigt	Verteiler mit Armaturen		jährlich
<input type="checkbox"/> erledigt	Dämmung		jährlich

WARMWASSERLEITUNG (Trinkwasser warm / PWH)		Inspektion	Wartung
<input type="checkbox"/> erledigt	Trinkwassererwärmer	jährlich	* Herst.-empf.
<input type="checkbox"/> erledigt	Verteiler + Armaturen		jährlich
<input type="checkbox"/> erledigt	Wärmetauscher	1/2 jährlich	1/2 jährlich
<input type="checkbox"/> erledigt	Ausdehnungsgefäß	jährlich	jährlich
<input type="checkbox"/> erledigt	Dämmung		jährlich

ZIRKULATION (Trinkwasser Zirkulation / PWH-C)		Inspektion	Wartung
<input type="checkbox"/> erledigt	Strang-Regulierventil		jährlich
<input type="checkbox"/> erledigt	Verteiler und Armaturen		jährlich
<input type="checkbox"/> erledigt	Pumpe		jährlich
<input type="checkbox"/> erledigt	Temp.-Begrenzer		jährlich
<input type="checkbox"/> erledigt	Dämmung		jährlich

SICHERHEITSEINRICHTUNG		Inspektion	Wartung
<input type="checkbox"/> erledigt	Freier Auslauf	jährlich	
<input type="checkbox"/> erledigt	Rohrunterbrecher	jährlich	
<input type="checkbox"/> erledigt	Rohrtrenner	*halbjährlich	
<input type="checkbox"/> erledigt	Rückflussverhinderer		jährlich
<input type="checkbox"/> erledigt	Sicherheitsventile	halbjährlich	jährlich

Wasserbehandlung		Inspektion	Wartung
<input type="checkbox"/> erledigt	Dosieranlage	monatlich	jährlich
<input type="checkbox"/> erledigt	UV-Desinfektionsanlage	* Herst.-empf.	* Herst.-empf.
<input type="checkbox"/> erledigt	Kalkreduktion	monatlich	jährlich
<input type="checkbox"/> erledigt	Enthärtung	monatlich	jährlich
<input type="checkbox"/> erledigt	sonstiges		

VERBRAUCHSEINRICHTUNGEN		Inspektion	Wartung
<input type="checkbox"/> erledigt	Einhebelmischer		jährlich
<input type="checkbox"/> erledigt	Zweigriffarmatur		jährlich
<input type="checkbox"/> erledigt	autom. Spülarmatur	monatlich	1/2 jährlich
<input type="checkbox"/> erledigt	Thermostatarmaturen		jährlich
<input type="checkbox"/> erledigt	Selbstschlussventile		jährlich
<input type="checkbox"/> erledigt	Perlatoren		jährlich
* Herstellerangaben beachten	Heizungsfüllung		jährlich
<input type="checkbox"/> erledigt	sonstiges		

HAUSEINGANG		Inspektion	Wartung
<input type="checkbox"/> erledigt	Absperrarmatur		jährlich
<input type="checkbox"/> erledigt	Rückflussverhinderer		jährlich
<input type="checkbox"/> erledigt	Filter - rückspülbar	2 monatlich	halb jährlich*
<input type="checkbox"/> erledigt	Filter mit Einsatz	2 monatlich	halb jährlich*

KALTWASSERLEITUNG (Trinkwasser kalt / PWC)		Inspektion	Wartung
<input type="checkbox"/> erledigt	Verteiler mit Armaturen		jährlich
<input type="checkbox"/> erledigt	Dämmung		jährlich


WARMWASSERLEITUNG (Trinkwasser warm / PWH)		Inspektion	Wartung
<input type="checkbox"/> erledigt	Trinkwassererwärmer	jährlich	* Herst.-empf.
<input type="checkbox"/> erledigt	Verteiler + Armaturen		jährlich
<input type="checkbox"/> erledigt	Wärmetauscher	1/2 jährlich	1/2 jährlich
<input type="checkbox"/> erledigt	Ausdehnungsgefäß	jährlich	jährlich
<input type="checkbox"/> erledigt	Dämmung		jährlich

ZIRKULATION (Trinkwasser Zirkulation / PWH-C)		Inspektion	Wartung
<input type="checkbox"/> erledigt	Strang-Regulierventil		jährlich
<input type="checkbox"/> erledigt	Verteiler und Armaturen		jährlich
<input type="checkbox"/> erledigt	Pumpe		jährlich
<input type="checkbox"/> erledigt	Temp.-Begrenzer		jährlich
<input type="checkbox"/> erledigt	Dämmung		jährlich

SICHERHEITSEINRICHTUNG		Inspektion	Wartung
<input type="checkbox"/> erledigt	Freier Auslauf	jährlich	
<input type="checkbox"/> erledigt	Rohrunterbrecher	jährlich	
<input type="checkbox"/> erledigt	Rohrtrenner	*halbjährlich	
<input type="checkbox"/> erledigt	Rückflussverhinderer		jährlich
<input type="checkbox"/> erledigt	Sicherheitsventile	halbjährlich	jährlich


Wasserbehandlung		Inspektion	Wartung
<input type="checkbox"/> erledigt	Dosieranlage	monatlich	jährlich
<input type="checkbox"/> erledigt	UV-Desinfektionsanlage	* Herst.-empf.	* Herst.-empf.
<input type="checkbox"/> erledigt	Kalkreduktion	monatlich	jährlich
<input type="checkbox"/> erledigt	Enthärtung	monatlich	jährlich
<input type="checkbox"/> erledigt	sonstiges		

VERBRAUCHSEINRICHTUNGEN		Inspektion	Wartung
<input type="checkbox"/> erledigt	Einhebelmischer		jährlich
<input type="checkbox"/> erledigt	Zweigriffarmatur		jährlich
<input type="checkbox"/> erledigt	autom. Spülarmatur	monatlich	1/2 jährlich
<input type="checkbox"/> erledigt	Thermostatarmaturen		jährlich
<input type="checkbox"/> erledigt	Selbstschlussventile		jährlich
<input type="checkbox"/> erledigt	Perlatoren		jährlich
* Herstellerangaben beachten	Heizungsfüllung		jährlich
<input type="checkbox"/> erledigt	sonstiges		



Platzieren Sie hier Ihren Wartungsaufkleber

Platzieren Sie hier Ihren Wartungsaufkleber



HAUSEINGANG		Inspektion	Wartung
<input type="checkbox"/> erledigt	Absperrarmatur		jährlich
<input type="checkbox"/> erledigt	Rückflussverhinderer		jährlich
<input type="checkbox"/> erledigt	Filter - rückspülbar	2 monatlich	halb jährlich*
<input type="checkbox"/> erledigt	Filter mit Einsatz	2 monatlich	halb jährlich*

KALTWASSERLEITUNG (Trinkwasser kalt / PWC)			
<input type="checkbox"/> erledigt	Verteiler mit Armaturen		jährlich
<input type="checkbox"/> erledigt	Dämmung		jährlich

WARMWASSERLEITUNG (Trinkwasser warm / PWH)			
<input type="checkbox"/> erledigt	Trinkwassererwärmer	jährlich	* Herst.-empf.
<input type="checkbox"/> erledigt	Verteiler + Armaturen		jährlich
<input type="checkbox"/> erledigt	Wärmetauscher	1/2 jährlich	1/2 jährlich
<input type="checkbox"/> erledigt	Ausdehnungsgefäß	jährlich	jährlich
<input type="checkbox"/> erledigt	Dämmung		jährlich

ZIRKULATION (Trinkwasser Zirkulation / PWH-C)			
<input type="checkbox"/> erledigt	Strang-Regulierventil		jährlich
<input type="checkbox"/> erledigt	Verteiler und Armaturen		jährlich
<input type="checkbox"/> erledigt	Pumpe		jährlich
<input type="checkbox"/> erledigt	Temp.-Begrenzer		jährlich
<input type="checkbox"/> erledigt	Dämmung		jährlich

SICHERHEITSEINRICHTUNG			
<input type="checkbox"/> erledigt	Freier Auslauf	jährlich	
<input type="checkbox"/> erledigt	Rohrunterbrecher	jährlich	
<input type="checkbox"/> erledigt	Rohrtrenner	*halbjährlich	
<input type="checkbox"/> erledigt	Rückflussverhinderer		jährlich
<input type="checkbox"/> erledigt	Sicherheitsventile	halbjährlich	jährlich

Wasserbehandlung			
<input type="checkbox"/> erledigt	Dosieranlage	monatlich	jährlich
<input type="checkbox"/> erledigt	UV-Desinfektionsanlage	* Herst.-empf	* Herst.-empf.
<input type="checkbox"/> erledigt	Kalkreduktion	monatlich	jährlich
<input type="checkbox"/> erledigt	Enthärtung	monatlich	jährlich
<input type="checkbox"/> erledigt	sonstiges		

VERBRAUCHSEINRICHTUNGEN			
<input type="checkbox"/> erledigt	Einhebelmischer		jährlich
<input type="checkbox"/> erledigt	Zweigriffarmatur		jährlich
<input type="checkbox"/> erledigt	autom. Spülarmatur	monatlich	1/2 jährlich
<input type="checkbox"/> erledigt	Thermostatarmaturen		jährlich
<input type="checkbox"/> erledigt	Selbstschlussventile		jährlich
<input type="checkbox"/> erledigt	Perlatoren		jährlich
<input type="checkbox"/> erledigt	* Herstellerangaben		jährlich
<input type="checkbox"/> erledigt	beachten	sonstiges	

HAUSEINGANG		Inspektion	Wartung
<input type="checkbox"/> erledigt	Absperrarmatur		jährlich
<input type="checkbox"/> erledigt	Rückflussverhinderer		jährlich
<input type="checkbox"/> erledigt	Filter - rückspülbar	2 monatlich	halb jährlich*
<input type="checkbox"/> erledigt	Filter mit Einsatz	2 monatlich	halb jährlich*

KALTWASSERLEITUNG (Trinkwasser kalt / PWC)			
<input type="checkbox"/> erledigt	Verteiler mit Armaturen		jährlich
<input type="checkbox"/> erledigt	Dämmung		jährlich

WARMWASSERLEITUNG (Trinkwasser warm / PWH)			
<input type="checkbox"/> erledigt	Trinkwassererwärmer	jährlich	* Herst.-empf.
<input type="checkbox"/> erledigt	Verteiler + Armaturen		jährlich
<input type="checkbox"/> erledigt	Wärmetauscher	1/2 jährlich	1/2 jährlich
<input type="checkbox"/> erledigt	Ausdehnungsgefäß	jährlich	jährlich
<input type="checkbox"/> erledigt	Dämmung		jährlich

ZIRKULATION (Trinkwasser Zirkulation / PWH-C)			
<input type="checkbox"/> erledigt	Strang-Regulierventil		jährlich
<input type="checkbox"/> erledigt	Verteiler und Armaturen		jährlich
<input type="checkbox"/> erledigt	Pumpe		jährlich
<input type="checkbox"/> erledigt	Temp.-Begrenzer		jährlich
<input type="checkbox"/> erledigt	Dämmung		jährlich

SICHERHEITSEINRICHTUNG			
<input type="checkbox"/> erledigt	Freier Auslauf	jährlich	
<input type="checkbox"/> erledigt	Rohrunterbrecher	jährlich	
<input type="checkbox"/> erledigt	Rohrtrenner	*halbjährlich	
<input type="checkbox"/> erledigt	Rückflussverhinderer		jährlich
<input type="checkbox"/> erledigt	Sicherheitsventile	halbjährlich	jährlich

Wasserbehandlung			
<input type="checkbox"/> erledigt	Dosieranlage	monatlich	jährlich
<input type="checkbox"/> erledigt	UV-Desinfektionsanlage	* Herst.-empf	* Herst.-empf.
<input type="checkbox"/> erledigt	Kalkreduktion	monatlich	jährlich
<input type="checkbox"/> erledigt	Enthärtung	monatlich	jährlich
<input type="checkbox"/> erledigt	sonstiges		

VERBRAUCHSEINRICHTUNGEN			
<input type="checkbox"/> erledigt	Einhebelmischer		jährlich
<input type="checkbox"/> erledigt	Zweigriffarmatur		jährlich
<input type="checkbox"/> erledigt	autom. Spülarmatur	monatlich	1/2 jährlich
<input type="checkbox"/> erledigt	Thermostatarmaturen		jährlich
<input type="checkbox"/> erledigt	Selbstschlussventile		jährlich
<input type="checkbox"/> erledigt	Perlatoren		jährlich
<input type="checkbox"/> erledigt	* Herstellerangaben		jährlich
<input type="checkbox"/> erledigt	beachten	sonstiges	

Mit ANOSAN TW® ist Trinkwasser sofort natürlich rein. Die MIKROBIOLOGISCHE SANIERUNG mit ANOSAN TW® durch einen zertifizierten Experten entfernt den Biofilm aus jeder Trinkwasserleitung. – Stagnation ist auszuschließen!

Das Trinkwasser entspricht während der gesamten Behandlungsphase der Trinkwasserverordnung und kann bedenkenlos genossen werden.

Mit dem Biofilm ist der Lebensraum für Keime, Viren, Pilze und Legionellen nach der Sanierung entfernt. Ohne Betriebsunterbrechung oder Nutzungsänderungen.



### ANOSAN TW IM VERGLEICH

	Methode	Anosan TW®	70°C	Chlordioxid
AUFWAND	Für alle Trinkwassersysteme geeignet	Ja	Teilweise	Nein
	Betriebsunterbrechung notwendig	Nein	Ja	Ja
	Besondere Sicherheitsvorkehrungen	Nein	Ja	Ja
	Für Kalt und Warmwasserleitung	Ja	Nein	Nein
	Verändert Genusstauglichkeit	Nein	Nein	Ja
		Anosan TW®	70°C	Chlordioxid
RISIKEN	Giftig Lebensgefährlich	Nein	Nein	ja
	Verletzungsgefahr	Nein	Ja	Ja
	Überdosierung schädlich	Nein	nicht möglich	Ja
	Geruchsveränderung	Nein	Nein	Möglich
	Geschmacksveränderung	Nein	Nein	Möglich
	Nebenprodukt	Nein	Nein	Nitrit, Chloroform
	Materialverschleiß	Nein	Hoch/sehr hoch	Hoch/sehr hoch
		Anosan TW®	70°C	Chlordioxid
WIRKSAMKEIT	Bakterien	Ja	Nicht dauerhaft	Teilweise
	Viren	Ja	Nicht dauerhaft	Teilweise
	Pilze	Ja	Nicht dauerhaft	Teilweise
	Antibiotika	Ja	Nein	Nein
	Hormone	Ja	Nein	Nein
	Biofilm	Ja	Nein	Nein
	Legionellen	Ja	Nicht dauerhaft	Nein

